



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Сента – Општинска управа Сента
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Одсек за инспекцијске послове
Број:
Дана:

Шифра: КЛ-21-01/01

Датум:

ИНД

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА

Обавезе за бензинске станице из Закона о заштити ваздуха

Контролна листа се не односи на:

- 1) дизел гориво, авио гориво и ТНГ гориво; и на
- 2) бензинске станице чија је употреба везана за производњу и испоруку нових моторних возила.

Табела А: Општи подаци

Назив надзираног субјекта	
Општина и место седишта	
Матични број	
ПИБ	
Име особе за контакт	
Телефон и електронска адреса контакт особе	
Назив бензинске станице	
Општина и место бензинске станице	

Табела Б: Статус надзираног субјекта

Да ли је надзирани субјекат регистрован у АПР-у	ДА ☐ НЕ * ☐
* Када је одговор „НЕ“ надзирани субјекат је нерегистрован субјекат и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. став 1. Закона о инспекцијском надзору, што не ограничава могућност коришћења контролне листе.	

Табела В: Законске обавезе

А) Подаци о бензинској станици		
A1	Да ли је оператер бензинске станице доставио податке Агенцији за заштиту животне средине, на Обрасцу Б из Прилога 5. Правилника	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
Б) Систем фазе I (код истакања горива из аутоцистерне у резервоар бензинске станице)		
B1	Да ли постоји непропусни прикључни цевовод за враћање бензинске паре у аутоцистерну (Од обавезе су изузети: 1) бензинске станице са годишњим протоком бензина мањим од 100 m ³ и 2) бензинске станице са годишњим протоком бензина мањим од 500 m ³ , ако емисије паре неће значајно штетити животној средини или здрављу људи)	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Сента – Општинска управа Сента
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Одсек за инспекцијске послове
Број:
Дана:

Шифра: КЛ-21-01/01

Датум:

ИНД

В) Систем фазе II сакупљања бензинских пара (код допуне моторних возила бензином)		
B1	Да ли је на свим пумпним аутоматима за истакање бензина постављен систем фазе II за сакупљање бензинске паре у резервоар бензинске станице (Обавеза постоји за: 1) постојеће бензинске станице (пуштене у рад пре 19.1.2012. године), када је годишња количина бензина унетог у резервоаре 3000 m ³ и већа и 2) нове бензинске станице и реконструисане бензинске станице (пуштене у рад, односно реконструисане 19.1.2012. године или касније), када је годишња количина бензина унетог у резервоаре већа од 500 m ³ или већа од 100 m ³ у трајно насељеном подручју или радној области)	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
B2	Да ли је бензинска станица на којој је уграђен систем фазе II сакупљања бензинских пара обележена ознаком, налепницом или другим обавештењем, на прописани начин	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
Г) Систем фазе II сакупљања бензинских пара		
Г1	Да ли је за све пумпне аутомате за истакање испитана ефикасност задржавања бензинских пара и то: за активне системе најмање једном у две године, а за пасиван системе најмање једном у три месеца	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
Г2	Да ли се однос пара/течност налази у опсегу 0,95 - 1,05 према извештају акредитованог лица	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
Г3	Да ли за сваки пумпни аутомат постоји потврда (сертификат) произвођача опреме да је ефикасност задржавања бензинских пара 85 % и више	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
Г4	Да ли постављена опрема система фазе II сакупљања бензинских пара одговара потврди (сертификату) произвођача опреме	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
Г5	Да ли рад активног система сакупљања бензинских пара прати аутоматски контролни систем мониторинга за све пумпне аутомате за истакање	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
Г6	Да ли аутоматски контролни систем, аутоматски одређује грешке у раду система за сакупљање паре и запосленима сигнализира уочене грешке	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
Г7	Да ли аутоматски контролни систем, аутоматски прекида проток горива када дуже од 72 часа сигнализира грешку у раду система за сакупљање паре	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
Г8	Да ли аутоматски контролни систем одређује грешке у свом раду и запосленима аутоматски сигнализира уочене грешке	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Сента – Општинска управа Сента
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Одсек за инспекцијске послове
Број:
Дана:

Шифра: КЛ-21-01/01

Датум:

ИНД

Г9	Да ли аутоматски контролни систем аутоматски прекида проток горива када дуже од два часа сигнализира грешке у свом раду	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
Г10	Да ли код пасивног система за сакупљање бензинске паре, сва гумена црева са славином за истакање бензина обезбеђују непропустљив пренос горива до резервоара возила, као и слободан проток гаса у систему за сакупљање бензинске паре	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
Г11	Да ли код пасивног система за сакупљање бензинске паре, сва гумена црева за сакупљање која повезују пумпни аутомат за истакање и резервоар за складиштење имају константан опадајући градијент од најмање 1% и да ли су унутрашњи прстенови без оштећења	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐

Представници оператера		Инспектори за заштиту животне средине
Име и презиме	Радно место	Име и презиме
1.		1.
2.		2.
3.		3.
Датум инспекцијског надзора:		
Број записника уз који се прилаже контролна листа:		